

Sejny, dnia 22.07.2019r.

OR.272.16.2019

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża.

Treść zapytania i odpowiedź

1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne na:
 - jezdnia zasadnicza:
 - podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z kruszywa naturalnego z 50% kruszyw łamanych
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości 4 cm
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

równoważnym rozwiązaniem:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego z 50% kruszyw łamanych do 5 cm
- warstwą nawierzchni z fibrobetonu C35/45 gr. 15 cm

Odp. Inwestor nie przewiduje rozwiązań równoważnych.

Z poważaniem

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz