

Sejny, dnia 10.03.2020 r.

OR.272.06.2020

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego”.

Treść zapytań i odpowiedzi

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie panelu PV o mocy min 340 Wp przy założeniu, że łączna moc instalacji nie będzie mniejsza niż w dokumentacji projektowej?

Odp: Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy minimalnej 340W pod warunkiem uzyskania przez instalację mocy nie mniejszej niż zawarta w dokumentacji technicznej.

2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając tolerancji mocy +5%.

Wnosimy o zmianę tolerancji wynoszącej +5 Wp.

Odp: Zamawiający potwierdza, że wymaga dodatknej tolerancji mocy paneli fotowoltaicznych o wartości +5Wp.

Z poważaniem

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz