

OR.272.25.2020

WYJAŚNIENIE NR 2^a

W związku z zapytaniem dotyczącym: Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Pomiędzy projektami technicznymi a specyfikacjami technicznymi wykonania robót oraz przedmiarami są rozbieżności, którą wersję należy traktować jako priorytet?

Odpowiedź: Jako priorytet, należy traktować projekt wykonawczy, w następnej kolejności specyfikację techniczną wykonania robót. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym, który należy zweryfikować z projektem wykonawczym.

WICESTAROSTA


Antoni Bawżis