

## Wyjaśnienie nr 2

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki - Żegary na odcinku o długości ok. 1,5 km” uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew koniecznych do wycięcia.

**Odpowiedź:** Zamawiający jest obecnie na etapie przygotowania wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew. Zamawiający zamierza uzyskać zezwolenie do końca 2022r.

Pytanie 2. Czyją własnością stają się ścięte drzewa i jeśli Zamawiającego, to gdzie należy je odwieźć?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wycinki drzew oraz zutilizował gałęzie tych drzew, pozostałą dłużycę należy złożyć w jeden stos na terenie budowy. Transport dłużycy Zamawiający zorganizuje we własnym zakresie.

Pytanie 3. Dot. przedmiaru poz. 27 oraz 29 – Zgodnie z opisem technicznym oraz zamieszczonym SST podbudowa jezdni, zjazdów oraz poboczy powinna być wykonana z kruszywa łamanego C50/30. Nadmieniamy, że kruszywo zawarte w przedmiarze C90/30 nie występuje. Prosimy o potwierdzenie, że podbudowa powinna być wykonana z kruszywa C50/30.

**Odpowiedź:** Podbudowę należy wykonać z materiału opisanego w dokumentacji technicznej tj. mieszanka kruszywa łamanego C50/30.

Pytanie 4. Dot. przedmiaru poz. 35 – Prosimy o weryfikację ilości – w pozycji nie uwzględniono skrzyżowania z drogą gminną w km 3+228. Według wyliczeń powierzchnia warstwy ścieralnej jezdni wraz z zjazdami i skrzyżowaniem powinna wynosić 9428,00m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Według informacji uzyskanej od projektanta ilość podana w poz. 35 jest prawidłowa. Poz. 35 nie zawiera ilości 275m<sup>2</sup> ponieważ powierzchnia ta ujęta jest w pozycjach 36 i 37 które dotyczą wykonania nawierzchni gr. 4cm na drodze gminnej w związku z korektą jej niwelety (rys. 3.3). Zgodnie z warunkami zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót stanowiący załącznik do zamówienia jest dokumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Jeżeli Wykonawca uzna, że ilości w przedmiarze nie odpowiadają ilości wyliczonej przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przyjąć własne obliczenia. Zgodnie z wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną. Błędne dane podane w przedmiarze robót nie będą mogły być w trakcie realizacji zamówienia podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 5. Dot. przedmiaru poz. 37 – „Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg PN-EN j.w za dalszy 3 cm grub. po zagęszcz. - zjazdy i skrzyżowanie dróg gminnych” - Prosimy o weryfikację grubości w tej pozycji – biorąc pod uwagę 3cm z tej pozycji oraz uwzględniając poz. 35 - łączna grubość warstwy ścieralnej na zjazdach i skrzyżowaniu wynosiłaby 6cm, a według projektu grubość ta ma docelowo wynosić 4cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją techniczną nawierzchnię na zjazdy bitumiczne należy wykonać z AC 11S grubości 6cm. Na rys. 7 i rys. 8 błędnie opisano warstwy. W dokumentacji technicznej naniesiona przed przekazaniem terenu budowy zostanie naniesiona korekta.


Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Pytanie 7. Czy Zamawiający przewiduje konieczność pełnienia nadzoru przyrodniczego, saperskiego i archeologicznego podczas wykonywania prac?

**Odpowiedź:** Decyzja środowiskowa nie nakłada na Zamawiającego obowiązku pełnienia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji. Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania przetargowego nie posiada wiedzy czy w trakcie realizacji zamówienia zajdzie konieczność pełnienia nadzoru saperskiego i archeologicznego, w przypadku wystąpienia kierownik budowy powinien postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje należy uwzględnić w składanej ofercie i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Z up. Starosty  
  
Antoni Bądzis  
WICESTAROSTA