

Wyjaśnienie nr 4

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki - Żegary na odcinku o długości ok. 1,5 km” uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności grubości podbudowy kruszywowej na zjazdach:

- wg. opisu technicznego – gr. 20 cm
- wg. rysunków zjazd w nasypie/wykopie – gr. 15 cm

Odpowiedź: Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta, podbudowę zjazdów należy wykonać z kruszywa C50/30 grubości 15 cm zgodnie z rysunkiem zjazdów. W dokumentacji technicznej przed przekazaniem terenu budowy naniesiona zostanie korekta.

Powyższą informację należy uwzględnić w składanej ofercie i jest ona obowiązująca dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Z up. Starosty


Antoni Baudzis
WICESTAROSTA