

Sejny, dnia 12.10.2023r.

**WYJAŚNIENIE nr 1**

W związku z pytaniem dotyczącym postępowania: Remont nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzińskiego w Sejnach, uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Treść pytania:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy ścieralnej (według przedmiaru 4 cm, według szczegółu konstrukcyjnego "A"- 5 cm).

Odpowiedź:

Grubość warstwy ścieralnej – według szczegółu konstrukcyjnego "A" – 5 cm.

Powyższe informacje należy uwzględnić w składanej ofercie i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

**STAROSTA**

*mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz*