

## Wyjaśnienia nr 1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą, a drogą wojewódzką Nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury”.**

W związku z zapytaniem oraz na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r z późn. zm., uprzejmie informuje, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Treść zapytań oraz odpowiedzi:

### Zapytanie:

1/ Zwracamy się o poprawienie ilości w poz. 16 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową częściowo zamkniętą wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki : dodatkowo krawędzie jezdni  $5000m*(0,3m*2)*100kg/m^2=300t$  Razem poz. 3245t

**Odpowiedź:** Podana w poz. 16 ilość w wierszu „dodatkowo krawędzie jezdni” - ilość 150t. jest poprawna. Pozycja ta uwzględnia dodatkową ilość warstwy wyrównawczej krawędzi jezdni szer. 30cm po obu jej stronach w ilości  $50kg/m^2$ . W wyliczeniu omyłkowo podano  $100kg/m^2$ . Poprawna formuła wyliczenia ilości wygląda następująco:  $5000m*(0,3m*2)*50kg/m^2 = 150t$ . Całkowita ilość poz. 16 „ Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową częściowo zamkniętą wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki” nie ulega zmianie i wynosi: 3095 ton.

**STAROSTA**

*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Alszko